



Hanover Park^{USA}

División de Servicios de Inspección

P: 630-823-5860

Email: iservices@hpil.org

2121 Lake Steet, Hanover Park, IL 60133

Phone: 630-823-5860, Fax: 630-823-5782, Web: www.hpil.org

DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DEL PUEBLO DE HANOVER PARK

Instalación de baja tensión

Requisitos para la Solicitud de Permiso

Completa la solicitud de permiso, en línea o en persona

Envía un acuerdo firmado o un presupuesto entre el solicitante y el contratista que detalle el alcance del trabajo y la lista de todos los materiales que se usarán en la construcción.

Los contratistas deben estar registrados y tener fianza con el pueblo.

El permiso para instalaciones de baja tensión incluye teléfono, cable de computadora, sistema de sonido, sistema de señalización, alarma de seguridad, etc.

Requisitos de Construcción

Todo el cable de baja tensión debe estar sujeto únicamente a la estructura del edificio.

Todos los cables de baja tensión deben asegurarse con bridas, anillos de sujeción o colgadores aprobados de manera que no queden sueltos ni colgando.

Todos los cables de baja tensión deben sujetarse aproximadamente cada cinco pies.

Todos los cables de baja tensión deben instalarse en tubería metálica eléctrica en espacios ocultos de manera que se puedan reemplazar los cables. Nota: Esto incluye paredes y techos inaccesibles.

Todos los cables de bajo voltaje deberán instalarse en un sistema de troncal y ramal perpendicular al edificio.

Todos los cables de baja tensión en los plenum deben estar certificados para usarse en esas áreas y asegurados con sujetadores aprobados para plenum.

Inspecciones

Se requiere un aviso con al menos 24 horas de antelación para todas las inspecciones. Para programar una

inspección, o si tienes alguna pregunta, por favor contacta a la División de Servicios de Inspección al 630-823-5860.